独立行政法人国立高等専門学校機構				
宇部工業高等専門学校				
事務部長	総務課長	専門職員	係　長	担　当

質疑回答書・変更指示書

工　事　名　宇部工業高専物質・一般棟講義室空調設備更新機械設備

閲覧日時・場所　令和4年5月2日（月）～令和4年5月13日（金）　8時30分から17時まで

宇部工業高等専門学校　総務課施設係

番号	図面番号	質疑事項	回　答
1		屋内露出の冷媒管及びドレン管の保温カバー外装の仕様を教えてください。	標準仕様書機械設備工事編（R4年度版）に基づき、保温化粧カバー（スリムダクトPDなど）になります。